

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ

powinien zawierać:

- pieczęć jednostki przeprowadzającej kontrolę,
- datę przeprowadzenia kontroli,
- adres mieszkania/lokalu w którym przeprowadzana jest kontrola,
- rodzaj urządzenia gazowego (np. kuchnia gazowa, piec łazienkowy) poddawanego kontroli wraz z określeniem jego stanu (szczelna-y/ nieszczelna-y),
- stan instalacji gazowej (szczelna/nieszczelna),
- zawartość tlenku węgla w spalinach (ppm),
- informację o sposobie odprowadzania skroplin z pieca kondensacyjnego /dotyczy wyłącznie budynków zlokalizowanych na osiedlu Przyszań/,
- uwagi dotyczące urządzeń gazowych i instalacji gazowej,
- uwagi i zalecenia dla użytkownika lokalu,
- uwagi i zalecenia dla zarządzającego budynkiem,
- imię, nazwisko i numer uprawnień osoby przeprowadzającej kontrolę,
- pieczęć i podpis osoby przeprowadzającej kontrolę.